

Strom-Hochlastzeitfenster für atypische Netznutzung für 2023

Letztverbraucher mit atypischem Verbrauchsverhalten können nach § 19 Abs. 2 Satz 1 der Stromnetzentgeltverordnung ein Sonderentgelt für die Netznutzung beantragen.

Auf Basis der Daten des Referenzzeitraums 09/2021 - 08/2022 ergeben sich nach der Festlegung der Bundesnetzagentur zur sachgerechten Ermittlung individueller Netzentgelten nach § 19 Abs. 2 S. 1 StromNEV (BK4-12-1656) folgende Hochlastzeitfenster für 2023:

Uhrzeiten [h]	Herbst	Winter	Frühling	Sommer
Mittelspannung 20 kV	10:00 - 10:30 11.00 - 14:15	---	11:00 - 14:00	9:00 - 12:00
Umspannung 20 kV / 0,4 kV	---	16:00 - 19:00	---	---
Niederspannung 0,4 kV	---	17:30 - 20:30	17:45 - 20:45	---